

O B E C P R E Č Í N
Obecný úrad v Prečine č. 304, 018 15 Prečín

Číslo: 87/2022-003 TS1-20

v Prečine, dňa 24.02.2023

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Stavebník: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**, so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151**, zast. spoločnosťou **Enerline, s.r.o.**, so sídlom **Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 068 201**, korešpondenčná adresa: P.O.Box 24/A, 017 01 Považská Bystrica, na základe plnomocenstva zo dňa 20.05. 2020, podal dňa 02.02.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „**11755-Prečín-Ohrady-Rozšírenie NNK**“, na pozemkoch v katastrálnom území **Prečín**, v obci **Prečín**.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, vydala Obec Prečín dňa 09.12.2021 pod číslom: 379/2021 - 005 TA5-20, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2022.

Obec Prečín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa ustanovení § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Líniová stavba: „**11755-Prečín-Ohrady-Rozšírenie NNK**“, na pozemkoch v katastrálnom území **Prečín**, v obci **Prečín**, sa podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e .

I. Popis líniovej stavby :

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Tibor Bučko – autorizovaný stavebný inžinier, Enerline s. r. o. Bratislava, dátum vypracovania 06/2020:

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie líniovej stavby (rozšírenie elektrickej NN siete) v katastrálnom území Prečín, na okraji obce Prečín, smer Bodiná, mimo zastavaného územia obce Prečín.

Stavba bude realizovaná vo verejnom záujme, nakoľko vybudovaním a rozšírením elektroenergetických rozvodov bude zabezpečená dodávka elektrickej energie pre plánovanú IBV, bude umiestnená na pozemkoch v k. ú. Prečín, mimo zastavaného územia obce Prečín.

Navrhovaný stav:

Z vývodu č.3 trafostanice 223/ts/precin_stolarstvo na parcele KN-C 912/18, sa vyvedie NN zemný kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM v trase 62m, ktorý bude prechádzať parcelami KN-C 912/19 a 912/10 a ukončí sa v novej rozvodnej skrini SR č.1.1 na parcele KN-C 912/10. V časti, kde vedenie križuje vjazd na parcelu 912/10, bude prechod realizovaný pretlakom v hĺbke 2,2m. Details pretlaku budú konzultované pred realizáciou s vlastníkom parcely. Zo skrine SR č.1.1 sa vyvedie NN zemný kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktorý prechádza parcelami KN-C 912/10, 908/2, 908/3, 908/5, 908/17, KN-E 285 v k. ú. Prečín a ukončí sa v rozvodnej skrini SR č.1 na parcele KN-E 286. Znej sa vyvedie NN zemný kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM v trase 251m, ktorý bude prechádzať parcelami KN-E 286, 451/2, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417 a KN-C 914/14, 908/19, 908/24 v k. ú. Prečín a ukončí sa v rozvodnej skrini SR č.2 na parcele KN-C 908/19. Z tejto skrine sa vyvedie posledný NN zemný kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM v trase 332m, ktorý bude prechádzať parcelami KN-C 908/19, 908/24, 908/21, 959/2 a KN-E 289, 290, 451/2, 413, 410/3, 390 v k. ú. Prečín a končiť bude na parcele KN-C 959/2 v skrini SR č.3. NN zemný kábel bude v celej dĺžke zatiahnutý v plastovej korugovanej chráničke Ø 90 mm.

Spolu s ním sa do výkopu umiestni aj optická chránička HDPE 40/33. Tá sa na koncoch utesní proti vnikaniu vody a nečistôt koncovkou, ukončí sa v káblovej ryhe pri konci výkopu.

Rozvodné skrine budú uzemnené uzemňovačom o zemnom odpore max. 15Ω pre SR č.1, 1.1 a 2, max. 5Ω pre SR č.3. Uzemňovač sa vyhotoví z pásoviny FeZn 30x4mm a zemniacích tyčí ZT vzájomným prepojením uzemňovačov. Zemniaci pás musí byť od NN káblov v spoločnom výkope vzdialený minimálne 200mm. Prechod uzemňovacieho vodiča z pôdy na povrch sa musí chrániť protikoróznym náterom (300mm - pôda, 200mm - vzduch). Po položení a obsype pásového uzemňovača treba vykonať meranie. V prípade, ak vysoká rezistivita pôdy neumožňuje dosiahnuť požadovaný odpor uzemnenia, treba použiť nasledujúce opatrenia:

- pridať uzemňovacie tyče
- zvýšiť počet uzemňovačov a vzájomne ich pospájať
- pridať okolo uzemňovačov prírodný materiál s nižšou rezistivitou.

Trasa nového NN zemného vedenia, ako aj umiestnenie nových zemných skriň sú uvedené v situačných výkresoch 03_CSS_001 a 03_CSS_002, ktoré vypracoval Tibor Bučko – autorizovaný stavebný inžinier, dátum vypracovania 06/2020, v mierke 1:500.

Líniová stavba bude umiestnená mimo zastavaného územia obce Prečín. Stavebník má k dotknutým pozemkom mimo zastavaného územia obce iné právo v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré ho oprávňuje zriadiť na cudzích pozemkoch vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu požadovanú stavbu. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú podľa §11 ods. 8 vecnými bremenami, pričom vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká nárok na jednorazovú náhradu, ktorú si môže uplatniť v zákonom stanovených lehotách u držiteľa povolenia.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli: platný územný plán obce Prečín – schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Prečíne pod č. 60/2017 zo dňa 29.06.2017 a územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, ktoré vydala Obec Prečín dňa 09.12.2021 pod číslom: 379/2021 - 005 TA5-20.

II. Pre uskutočnenie líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Líniová stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pred začatím líniovej stavby musí stavebník podľa §75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

3. Pri uskutočňovaní líniovej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Líniová stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
8. Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom, ktorý bude určený výberovým konaním. Stavebník oznámi meno, názov a adresu, sídlo zhotoviteľa stavby do 15 dní po výberovom konaní, stavebnému úradu. Odborné vedenie stavby zabezpečí zhotoviteľ v súlade s ustanovením § 46a stavebného zákona.
9. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklad o vykonávaní správy, údržby a prevádzkovaní stavby oprávnenou osobou.
10. Stavba bude umiestnená v súlade s vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby tak, aby boli dodržané ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inžinierskych sietí a nehnuteľností.
11. Líniová stavba: „**11755-Prečín-Ohrady-Rozšírenie NNK**“, na pozemkoch v katastrálnom území **Prečín**, v obci **Prečín**, bude osadená podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Tibor Bučko – autorizovaný stavebný inžinier, Enerline s. r. o. Bratislava, dátum vypracovania 06/2020 .
12. Pred zahájením prác je potrebné vyžiadať povolenie o výnimke zo zákazu činnosti z ochranného pásma cesty, zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia, povolenie – záväzné stanovisko k pripojeniu na cestu, uzávierku cesty.
13. Pred vstupom na poľnohospodárske pozemky je potrebné požiadať príslušný orgán (Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor) o súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy do jedného roka na nepoľnohospodárske účely v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. .
14. Stavebník je povinný dodržať Všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa ust. § 48 stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
16. Počas výstavby viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác.
17. Odpad vznikajúci pri líniovej stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s príslušným obecným úradom.
18. Podzemné energetické, plynové, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné vedenia, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí, pri vykonávaní zemných prác, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pri súbahu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005 a zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.
19. Podľa § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
20. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

21. Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
22. Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov - užívateľov.
23. Po ukončení prác budú dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu.
24. Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou, resp. aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité nehnuteľnosti.
25. Stavbu uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli podľa ustanovení stavebného zákona akceptované.
26. Podľa ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.
27. Rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania:
 - a) **Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pov. Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát v záväznom stanovisku zo dňa 04.06.2020 pod č. ORPZ-PB-ODI-40-115/2020 uviedol:**
 ODI súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok:
 - predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,
 - dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií, ako aj príslušným cestným správny orgánom,
 - v rámci našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) požadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby dotýkala pozemných komunikácií (telies ciest a ich ochranných pásiem) len v čo najnevyhnutnejšom rozsahu,
 - pri prípadnom križovaní pozemných komunikácií požadujeme v čo najväčšej miere využiť technológiu riadeného pretlačania,
 - pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky (zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých komunikácií), taktiež nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
 - osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,
 - stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku a konci realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najmenej však 3 dni vopred),
 - predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude prípadne použité počas stavebných prác,
 - ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý verejný záujem a zároveň si vyhradzuje právo pripomienok k prípadným nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie.
 - b) **Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. OU-PB-OSZP-2020/006745-002 zo dňa 03.06.2020, okrem iného:**
 - S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa predloženej projektovej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
 - Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

- Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Odpady je vhodné predovšetkým zhodnocovať. Inak nevyužitú odpadovú kategóriu ostatnú (nie nebezpečnú) je možné odovzdať na riadenú skládku komunálneho, prípadne inertného odpadu.
 - O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 - Pokiaľ množstvo vzniknutých odpadov pri realizácii stavby presiahne ročne viac ako jednu tonu kategórie ostatných odpadov, resp. viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, je potrebné tieto odpady zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 - Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadu (faktúra, vážne lístky).
- c) **Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. OU-PB-OSZP-2020/006633-002 zo dňa 27.05.2020, okrem iného:**
- Tunajší úrad v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona vydáva vyjadrenie, že stavba „11755 - Prečín -Ohrady -Rozšírenie NNK“ je možná z hľadiska vodných pomerov za podmienky:
- Trasa nízkonapäťovej siete bude križovať vodný tok Bodiánka. Na takéto stavby sa vyžaduje vydanie súhlasu orgánom štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Príslušným úradom k vydaniu súhlasu je tunajší úrad. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predložiť stanovisko správcu vodných tokov ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov.
- d) **Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení zo dňa 22.05.2020 pod č.: OÚ-PB-OSZP-2020/006638-2 ZJ 16 10 ku konaniu vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „11755-Prečín-Ohrady-Rozšírenie NNK“, ktorá bude realizovaná na pozemkoch v k.ú. Prečín umiestnených mimo zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany, (CHKO Strážovské vrchy) uviedol: z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu nemáme pripomienky.**
- e) **Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona pod č. OU-PB-OSZP-2022/008096-004 zo dňa 20.07.2022, najmä:**
- Predmetná stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej A. Berešom, v 06/2020, zodpovedajú projektant Ing. Tibor Bučko, vrátane poslednej odsúhlasenej aktualizácie výkresov č. 05_DSO_002 a 05_DSO_003:
 - NN kábel a optická chránička HDPE bude križovať vodný tok min 1,2 m popod niveletu dna približne v rkm 1,440.
 - Pri stavebných prácach dodržiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy.
 - Počas stavebných prác koryto vodného toku udržiavať v čistom stave. Ukladať predmety do vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.
 - V prípade poškodenia brehov alebo dna vodného toku je potrebné ich uviesť do pôvodného stavu.

- Dodržať podmienky určené správcom vodných tokov - Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, ktoré sú uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ PN 4853/2022/4 zo dňa 11.7.2022 a CS SVP OZ PN 4853/2022/2 zo dňa 19.5.2022, okrem iného:
 - Predložený návrh stavby - uloženie NN kábla a optickej chráničky HDPE do chráničiek - bude križovať drobný vodný tok Bodianka (hydrologické číslo poradia 4-21-07-028, ID 3519, číslo správcovstva 268), v rkm odhadované 1,440. Vodný tok v predmetnom úseku preteká v k. ú. Prečín parcelou č. KN-C 948/1 Vodné plochy, bez založeného listu vlastníctva, pod ktorou je KN-E 410/3 Vodné plochy, list vlastníctva č. 1671, vlastník SR v správe SVP, š.p. K predmetnej stavbe bolo naposledy poskytnuté stanovisko pod č. CS SVP OZ PN 7814/2021/2 dňa 5.11.2021. Do PD bol ku dňu 19.5.2022 doplnený detail pretlaku D v dĺžke cca 13,0 m križujúci vodný tok, v hĺbke uloženia oceľovej chráničky min. 1,20 m pod prírodným dnom koryta vodného toku, pričom štartovacia a koncová jama bude situovaná mimo ochranného pásma vodných tokov.
 - Miesto križovania vodného toku v teréne viditeľne označiť výstražnou tabuľkou s nápisom napr. „Pozor nebagrovat“.
 - Upozorňujeme, na potrebu zabezpečenia inžinierskych sietí voči prípadným prejazdom ťažkou mechanizáciou v rámci pobrežných pozemkov a výkonom správy vodných tokov.
 - Pri stavebných prácach bude nevyhnutné dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodný tok, neohrozovať kvalitu vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov. Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodného toku. K zahájeniu a k ich ukončeniu stavebných prác, ako aj ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP. Šp. OZ PN, SPSV 1. Púchov-úsekového technika Ing. Bušovského a riadiť sa jeho pokynmi. Po ukončení stavebných prác v dotyku s vodným tokom sa vykoná zápis do stavebného denníka, kde sa zhodnotí súlad vykonaných prác s odsúhlasenou PD a podmienkami SVP, š.p..
 - V prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem vodných tokov investor stavby vykoná preloženie inžinierskych sietí na vlastné náklady. V prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku investor stavby bezodplatne vytýči trasovanie siete v záujmovom území.
 - V zmysle ods. 3 § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
 - SVP. š. p, v zmysle zákonov č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou, účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.
- Udržiavať stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku.

f) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky stanoviska pod č. OU-PB-PLO1-2020/006562-002 zo dňa 29.05. 2020, okrem iného:

- V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, žiadame postupovať podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiadať tunajší úrad o trvalé odňatie dotknutých parciel.
- Pri dočasnom zábere do 1 roka treba predložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy do 1 roka podľa § 18 zákona 220/2004 Z. z.

g) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky stanoviska pod č. OU-PB-PLO1-2021/012139-002 zo dňa 17.12.2021, okrem iného:

- Vstup na poľnohospodársky pozemok je povolený len na nevyhnutný čas v predpokladanom termíne od 1/2022 do 12/2022, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. Dočasný záber pôdy bude vykonaný v rozsahu tak, ako je vyznačené v priloženej dokumentácii.
- Pred začatím prác je potrebné vykonať skrývku humusového horizontu pôdy, ktorú vypracovala odborne spôsobilá osoba, do biologicky účinnej hĺbky humusového horizontu pôdy v zmysle predloženej bilancie skrývky humusového horizontu pôdy, a udržiavať ju v nezaburinenom stave po dobu dočasného záberu.
- Po ukončení prác, skrývku ornice použiť na spätné zahumusovanie dočasne odňatej pôdy a uviesť poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu, v zmysle predloženého návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
- Ukončenie záberu nahlásiť na Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor a zvolať komisionálnu obhliadku ukončenia dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy.

h) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky stanoviska pod č. OU-PB-OCDPK-2020/006568-002 zo dňa 02.06. 2020, okrem iného:

Tunajší cestný správny orgán má z dopravného hľadiska nasledovné pripomienky:

- prechod zemného NN vedenia cez cestu III/1987 žiadame riešiť pretlakom,
- na prechod NN vedenia cez cestu III/1987 je stavebník povinný vybaviť povolenie na zvláštne užívanie cesty od tunajšieho úradu. Žiadosť o povolenie spolu so žiadosťou o určenie prenosného dopravného značenia cesty (jeho návrhom) a stanoviskom správcu cesty III/1987 Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín a záväzným stanoviskom ORPZ ODI v Považskej Bystrici treba predložiť min. 3 týždne pred zahájením stavebných prác na uvedenom objekte stavby tak, aby práce boli ukončené pred začiatkom zimného obdobia.

i) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku zo dňa 19.05.2020 pod číslom OU-PB-OKR-2020/006526-004 uviedol, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie stavby a stavebného povolenia bez pripomienok.

j) Obce Prečín, zastúpená starostom obce, v stanovisku uviedla pod č. 387/2020 zo dňa 03.06.2020 okrem iného:

- Umiestnenie stavby je v súlade s územno-plánovou dokumentáciou obce Prečín, ktorá bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 60/2017 zo dňa 29.06.2017,
- uvedená stavba bude umiestnená v lokalite č. 10 "Predaprúdné", pre ktorú je určené funkčné využitie - obytné územie s charakteristikou - zástavba rodinnými domami a v lokalite č. 15 "Ohrada - Liešovec", pre ktorú je určené funkčné využitie - územie výroby s charakteristikou - objekty výroby, sklady, poľnohospodárska výroba,

- lokalitou "Predpaprúadne " sú vedené trasy inžinierskych sietí v správe SPP, TELECOM, popri štátnej ceste 3. triedy v správe Správy ciest TSK Trenčín. Ich umiestnenie z hľadiska polohy a hĺbky nám známe nie je, k územnému a stavebnému konaniu bude stavebnému úradu nutné predložiť stanoviská a vyjadrenia všetkých správcov sietí a dotknutých organizácií.
- Trasa je vedená cez pozemky vo vlastníctve osôb zapísaných na listoch vlastníctva.
- ŽIADAME: Umožniť pripolozenie káblových chráničiek na verejné osvetlenie a verejný rozhlas do spoločného výkopu.
- S vlastníkmi pozemkov prerokovať hĺbku uloženia el. kábla hlavne v miestach predpokladaných výjazdov na pozemky. El. kábel bude možné uložiť minimálne do hĺbky alebo hlbšie ako sú uložené jestvujúce vedenia plynovodu alebo telekomunikačných zariadení pri dodržaní požadovaných odstupových vzdialeností od ostatných vedení inžinierskych sietí.
- K umiestneniu a výstavbe uvedenej stavby je obec Prečín ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nutné požiadať o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a po nadobudnutí právoplatnosti o rozhodnutie o povolení stavby.
- Pri dodržaní všetkých podmienok, stanovísk a právnych predpisov a za predpokladu správoplatenia rozhodnutí o umiestnení stavby a povolení stavby s realizáciou stavby súhlasím.

k) *Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky odborného stanoviska pod č. 226000404/05/2022/PD zo dňa 25.05.2022, okrem iného:*

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

- Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

l) *Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia zo dňa 06.09.2021 pod číslom: TSK/2021/07047-2, okrem iného:*

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby.
- Križovanie s cestou III/1987 bude realizované pretláčaním bez zásahu do asfaltového krytu vozovky. Montážne jamy budú umiestnené mimo cestné teleso.
- Zemný kábel NN vedený súbežne s cestou III/1987 bude uložený v cestnom pomocnom pozemku - zelený pás 60cm za vonkajšou hranou priekopy, neukladať do priekopy.
- Realizáciou stavby nesmie byť narušené odvodnenie dotknutej cesty.
- Po ukončení realizácie uviesť verejné priestranstvo (terén, svahy, odvodnenie) do pôvodného stavu.

- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.
- 5 dní pred začatím realizácie stavby informovať o začatí stavebných prác Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica (Ing. Jozef Smatana).
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

m) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia zo dňa 01.06.2020 pod číslom: SC/2020/795-2, okrem iného:

Súhlasíme s realizáciou stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- križovanie cesty III/1987 bude realizované pretlakom cestného telesa s umiestnením do chráničky, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky, s presahom chráničky na oboch koncoch minimálne 1 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy;
- zemné káblové vedenie musí byť uložené minimálne 0,6 metra za vonkajšou hranou cestnej priekopy a nesmie byť uložené v cestnej priekope;
- počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky;
- stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém ciest III. triedy;
- pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky;
- v prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady;
- po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu;
- povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

n) Krajský pamiatkový úrad Trenčín: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky záväzného stanoviska pod č. KPUTN-2020/16637-2/65689/NIP zo dňa 19.08.2020, okrem iného:

- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždňovým predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom

náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

o) Slovenský pozemkový fond Bratislava: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku zo dňa 07.09.2021 pod č.: SPFS48794/2021/740-003, okrem iného:

SPF, súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby na pozemkoch SPF a NV v zmysle predloženej žiadosti a PD za podmienok:

- k realizácii stavby je potrebné súhlasné stanovisko ostatných spoluvlastníkov na pozemkoch NV a stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF a NV,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

p) Akceptovať podmienky uvedené v stanovisku Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Prečín zo dňa 20.10.2021 pod č. 42/2021 :

- Uložiť vedenie v časti bez porastu (červený obdĺžnik) v dĺžke 15 m do hĺbky 1,3m namiesto 0,8m. V strede parcely – el. vedenia – urobiť slučku v dĺžke 3m, pre prípadné uloženie kábla v budúcnosti hlbšie. Zakresliť el. vedenie i s uvedenými požiadavkami do realizačného geometrického plánu. Vecné bremeno riešiť odplatným spôsobom.

q) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany:

V plnom rozsahu rešpektovať podmienky stanoviska pod č. CS SVP OZ PN 7814/2021/2 zo dňa 05.11.2021, okrem iného:

Z hľadiska správcu vodného toku Vám poskytujeme nasledovné stanovisko k technickému návrhu riešenia:

- Predložený návrh stavby - uloženie NN kábla a optickej chráničky HDPE do chráničiek-bude križovať drobný vodný tok Bodianka (hydrologické číslo poradia 4-21-07-028, ID 3519, číslo správcovstva 268), v rkm odhadované 1,440. Vodný tok v predmetnom úseku preteká v k ú. Prečín parcelou č. KN-C 948/1 Vodné plochy, bez založeného listu vlastníctva, pod ktorou je KN-E 410/3 Vodné plochy, list vlastníctva č. 1671, vlastník SR v správe SVP, š.p.
- V zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 752102 Úpravy riek a potokov pri situovaní všetkých častí stavby žiadame dodržať ochranné pásmo vodného toku min. 4,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 5,0 m od brehovej čiary. Brehová čiara je v zmysle zákona definovaná ako priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia. V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Návrh križovania vodných tokov má vychádzať okrem iného z STN 736822 Križovania a súbehy vedení a komunikácii s vodnými tokmi.
- Križovanie vodného toku požadujeme riešiť kolmo na os koryta vodného toku, v hĺbke preukázateľne min 1,2 m pod niveletou dna koryta vodného toku (navrhnuté je 1,0 m pod niveletou dna) s uložením v ocelevej chráničke, riadeným pretlakom. Štartovacia a koncová jama má byť situovaná mimo ochranného pásma vodného toku.
- Upozorňujeme, že SVP. š.p. podľa potreby využíva pobrežné pozemky na výkon správy vodných tokov. t.j. inžinierske siete zasahujúce do pobrežných pozemkov je potrebné zabezpečiť voči prípadnému poškodeniu prejazdom ťažkej mechanizácie. Následne, miesto križovania vodného toku žiadame v teréne viditeľne označiť výstražnou tabuľkou s nápisom napr. „Pozor nebagrovať“.

- Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby žiadanie ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodného toku. Pri stavebných prácach je nevyhnutné dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodný tok, neohrozovať kvalitu vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.
- K zahájeniu a k ich ukončeniu stavebných prác, pred zasypaním rýh v dotyku s vodným tokom, ako aj ku kolaudácii žiadanie prizvať zástupcu SVP, š.p.. O7 PN. SPSV I Puchov - úsekového technika Ing. Bušovského a riadiť sa jeho pokynmi.
- Po ukončení stavebných prác v dotyku s vodnými tokmi a ich ochrannými pásmami sa vykoná zápis do stavebného denníka, kde sa zhodnotí súlad vykonaných prác s odsúhlasenou PD a podmienkami zo stanovísk.
- Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby, budeme žiadať o bezplatné doručenie geodetického zamerania a PD stavby v dotyku s vodnými tokmi, vykonané odborne spôsobilými osobami, v tlačenej aj v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.). V prípade križovania vodného toku, budeme žiadať o predloženie zamerania hĺbky uloženia chráničiek vo vzťahu aj k pôvodnému terénu.
- V prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem vodných tokov investor stavby vykoná preloženie inžinierskych sietí na vlastné náklady. V prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku investor stavby bezodplatne vytyčí trasovanie siete v záujmovom území.
- Upozorňujeme, že v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinný na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- SVP. š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364 2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.
- Doplnenú PD v zmysle našich požiadaviek žiadame predložiť na odsúhlasenie najneskôr v rámci povoľovacieho procesu stavby.

V plnom rozsahu rešpektovať podmienky stanoviska po doplnení PD pod č. CS SVP OZ PN 4853/2022/2 zo dňa 19.05.2022, okrem iného:

- Do PD bol ku dňu 19.5.2022 doplnený detail pretlaku „D“ v dĺžke cca 13,0 m križujúci vodný tok, v hĺbke uloženia ocelevej chráničky min. 1,20 m pod prírodným dnom koryta vodného toku, pričom štartovacia a koncová jama bude situovaná mimo ochranného pásma vodných tokov. Upozorňujeme, že aj v rámci výkresu č. 05_DSO_002 bude potrebné opraviť hĺbku uloženia chráničky z 1,0 m na min. 1,20 m pod prírodným dnom koryta vodného toku. V rámci výkresu č. 05_DSO_003 je nesprávne zaznačená brehovú čiaru vodného toku. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia. Do výkresu č. 05_DSO_003 výkresu bude potrebné doplniť aj vysvetlivky k detailom riešenia pretlakov.
- Miesto križovania vodného toku žiadame v teréne viditeľne označiť výstražnou tabuľkou s nápisom napr. „Pozor nebagrovat“.

- Upozorňujeme, na potrebu zabezpečenia inžinierskych sietí voči prípadným prejazdom ťažkou mechanizáciou v rámci pobrežných pozemkov a výkonom správy vodných tokov.
- Následne, pri stavebných prácach bude nevyhnutné dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodný tok, neohrozovať kvalitu vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov. Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodného toku.
- Doplnenú PD žiadame predložiť na odsúhlasenie najneskôr v rámci povoloňovacieho procesu stavby.
- K predloženému návrhu bude potrebný súhlas aj štátnej vodnej správy-OÚ Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP.

V plnom rozsahu rešpektovať podmienky opätovného stanoviska po doplnení PD pod č. CS SVP OZ PN 4853/2022/4 zo dňa 11.07.2022, okrem iného:

- Dňa 24.5.2022 bola e-mailom doručená doplnená PD fi. Enerline, s.r.o., Považská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Tibor Bučko; 06/2020, zákazkové číslo 11755, archívne číslo 2005-009. V rámci výkresu č. 05_DSO_002 bola doplnená hĺbka uloženia chráničky na min. 1,20 m pod prírodným dnom koryta vodného toku a v rámci výkresu č. 05_DSO_003 bolo opravené zaznačenie brehovej čiary vodného toku.
- K predmetnej stavbe boli poskytnuté stanoviská pod č. CS SVP OZ PN 7814/2021/2 zo dňa 5.11.2021 a CS SVP OZ PN 4853/2022/2 zo dňa 19.5.2022, ktorého ostatné časti ostávajú naďalej v platnosti.

r) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. 3844/61/2020-CA zo dňa 18.06.2020, okrem iného:

- V riešenej časti územia v k. ú. Prečín sa nenachádzajú žiadne siete v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.,
- K uvedenej stavbe nemáme pripomienky.

s) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. 12339 zo dňa 20.01.2021, okrem iného:

- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
- V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení.
- Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
- Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
- V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie.
- Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na internetových stránkach SSD.
- V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.

t) *Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. Bratislava: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. TD/NS/0417/2020/Ki zo dňa 15.06.2020, okrem iného:*

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení,
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prac,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

u) Slovak Telekom, a.s. Bratislava: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod. č. 6612136253 zo dňa 06.12.2021, okrem iného:

Vo vyjadrení je uvedené, že dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK). Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie tohto rozhodnutia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú prílohou tohto vyjadrenia a rešpektovať podmienky v plnom rozsahu.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a/alebo DIGI SLOVAKIA alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods.10 zákona 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA na povrchu terénu vykonáva Slovak Telekom na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinný bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- v) **Rešpektovať podmienky vyjadrenia Michlovský, spol. s.r.o., Piešťany, prevádzkovateľ Orange Slovensko, a.s. Bratislava zo dňa 24.01.2022 pod č.: BA-0262 2022, v plnom rozsahu. Vo vyjadrení je uvedené, že nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava.**
- w) **Energotel, a.s. Bratislava: v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia pod č. 620211154 zo dňa 14.05.2021, okrem iného:**

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky:

- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi.
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam.
- Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
- Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrývové dosky, fólia, markre).
- Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
- V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas.
- V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s..

28. Pri uskutočňovaní líniovej stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejný záujem podľa osobitných predpisov.

29. Líniovú stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L88, 4.4. 2011) a zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch navrhnutými v projekte.
30. Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
31. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým alebo fyzickým osobám podľa platných predpisov.
32. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
33. Líniová stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady uvedené v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných výrobkov.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Nevydáva sa, námietky neboli uplatnené.

Líniová stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 ods. 1 správneho poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, zast. spoločnosťou Enerline, s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 068 201, korešpondenčná adresa: P.O.Box 24/A, 017 01 Považská Bystrica, na základe plnomocenstva zo dňa 20.05. 2020, podal dňa 02.02.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „11755-Prečín-Ohrady-Rozšírenie NNK“, na pozemkoch v katastrálnom území Prečín, v obci Prečín.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, vydala Obec Prečín dňa 09.12.2021 pod číslom: 379/2021 - 005 TA5-20, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2022.

Oznámením zo dňa 12.10. 2022 pod č. 87/2022-002 TS1-20 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona bolo upustené od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 10 pracovných dní od doručenia oznámenia, v ktorých mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky.

Nakoľko ide o povolenie líniovej stavby, začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona bolo účastníkom konania oznámené verejnou vyhláškou.

V súlade s ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy boli povinné oznámiť tunajšiemu úradu svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania.

Predmetná stavba je navrhnutá na pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce. Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, ako držiteľ povolenia oprávneného na podnikanie v energetike alebo ním poverená fyzická alebo právnická osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme okrem iného zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy a zariadení určených na ich ochranu alebo zabránenie ich porúch alebo havárií alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Pri povoľovaní takejto stavby teda stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku. Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia. Podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je SSD tiež oprávnená vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená. Podľa § 11 ods. 8 zákona o energetike, povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Vecné bremeno v zmysle ust. § 151n ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník obmedzuje vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo sa zdržať alebo niečo konať, práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia. Vecné bremeno k pozemkom bude zapísané príslušným Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálny odbor, ako zákonné vecné bremeno na základe právoplatného stavebného povolenia. Oznámenie o zápise vecného bremena bude doručené všetkým vlastníkom po obdržaní rozhodnutia katastrálneho odboru o vykonaní zápisu zákonného vecného bremena. Následne majú vlastníci právo u držiteľa povolenia – SSD, a.s. Žilina si uplatniť jednorazovú náhradu podľa § 11 ods. 9 zákona o energetike. V akej lehote má držiteľ povolenia, čiže odvolateľ návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podať, zákon o energetike neustanovuje a je teda na zvážení držiteľa povolenia, kedy tak vykoná.

Na základe vyššie uvedeného podmienka, týkajúca sa návrhu na zriadenie vecného bremena najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia, uvedená v stanovisku Slovenského pozemkového fondu Bratislava pod č. SPFS48794/2021/740-003, zo dňa 07.09.2021 (strana 10 bod č. 27. písm. o) tohto rozhodnutia), sa považuje za bezpredmetnú.

Rovnako podmienky, týkajúce sa majetkovo právneho riešenia (zriadenie vecného bremena) najneskôr do kolaudácie stavby, uvedené v stanoviskách Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. OZ Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 7814/2021/2 zo dňa 5.11.2021 a CS SVP OZ PN 4853/2022/2 zo dňa 19.5.2022 (strana 10 a 11, bod č. 27. písm. q) tohto rozhodnutia), sa považujú za bezpredmetné v súlade s hore uvedeným.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona. Stavebný úrad zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie líniovej stavby.

K stavbe sa vyjadrili: Obec Prečín; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej vodnej správy;

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja; Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Slovenský pozemkový fond, Bratislava; Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prečín; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; Slovak Telekom, a. s. Bratislava; Energotel, a. s. Bratislava; Michlovský, s. r. o. Piešťany; O2 Slovakia s.r.o. Bratislava; UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany; Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

Správny poplatok bol podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený do pokladne Obce Prečín v sume 100 €.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Prečín, Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, spôsobom v mieste obvyklým a na web stránke obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Anton L a g í ň

starosta obce

Potvrdenie o verejnej vyhláške:

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :

Príloha pre stavebníka: overená PD stavebným úradom

Doručí sa:**Účastníkom konania:** (do vlastných rúk)

- 1) **Stavebník:** Stredoslovenská Distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. spoločnosťou Enerline, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, korešp. adresa: P.O.Box 24/A, 017 01 Považská Bystrica

Známi vlastníci dotknutých pozemkov:

- 2) Obec Prečín, zast. starostom obce
- 3) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
- 4) Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
- 5) Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prečín, 018 15 Prečín č. 169
- 6) Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
- 7) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- 8) Ostatným účastníkom konania: vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov verejnou vyhláškou

Projektant:

- 9) Enerline, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - Tibor Bučko

Dotknutým orgánom: (na vedomie)

- 10) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,
- 11) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru, Stred 46/6, Považská Bystrica
- 12) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti a životné prostredie,
- 13) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
- 14) Okresný úrad Považská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- 15) Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia
- 16) Obec Prečín zast. starostom - orgán ÚP, cestný správny orgán
- 17) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- 18) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 19) Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica, Ul. Nová č. 133
- 20) Stredoslovenská Distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 21) Slovenský plynárenský priemysel- D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 2
- 22) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., O. z. Piešťany, Nábrevie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
- 23) Slovenský vodohos. podnik, š. p., povodie horného Váhu, O.z. Ružomberok, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- 24) ORPZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica
- 25) Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
- 26) Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange Slovakia, Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
- 27) O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- 28) Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prevádzka: Jána Milca 44, 010 01 Žilina
- 29) UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
- 30) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, detašované pracovisko: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava-Ružinov
- 31) Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 1510/36, 911 01 Trenčín